

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

Hilti Palokatkospray CFS-SP WB (CW)

Nro Hilti CFS-SP WB (CW)

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Hilti Palokatkospray CFS-SP WB

2. Käyttötarkoitus:

Palontorjunta- ja palokatkotuote: lineaarinen sauma ja rako, katso ETA-11/0343 (26.11.2020)

Reunatiiviste	Reunatiiviste jäykkien lattialaattojen ja julkisivun välillä
---------------	--

3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 350141-00-1106

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-11/0343 (26.11.2020)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

Österreichisches Institut für Bautechnik (OIB)

Ilmoitettu laitos:

MPA-Braunschweig, nro 0761

6. Ilmoitetut suoritustasot

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitetut suoritustasot	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä / Tarkistusmenetelmä	
Reaktio paloon	Luokka E	EN 13501-1	
Palonkestävyys	Katso ETA-11/0343 (26.11.2020)	EN 13501-2	
Ilmanläpäisevyys		EN 1026	
Vedenläpäisevyys		EAD 350141-00-1106	
Vaarallisten aineiden pitoisuus, päästöt ja/tai vapautuminen		EN 16516	
Mekaaninen kestävyys ja lujuus		EAD 350141-00-1106	
Iskun/liikkeen vastustus		EOTA TR 001	
Tarttuminen		EAD 350141-00-1106	
Kestävyys ja käyttökelpoisuus		Tyyppi Y ₁	EOTA TR 024
Kierro- tai reunatiivisteet ei-kantaville ulkoseinille		Katso ETA-11/0343 (26.11.2020)	EAD 350141-00-1106
Ilmaääneneristys			EN ISO 10140-1

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Cynthia Mikhael
Product Manager
Business Fire Protection
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Fire Protection
Hilti Corporation

27.09.2021

DoP_fi_03-03_00000002513_Hilti CFS-SP WB CW