

# SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

## Hilti Palokatkomassa laajeneva CFS-IS

Nro Hilti CFS-IS

### 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

Hilti Palokatkomassa laajeneva CFS-IS

### 2. Käyttötarkoitus:

Läpivienttiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0406 (10.05.2021)

Kaapeliläpiviennit Putkiläpiviennit	Kaapelit, kaapeliniput, kanavat ja kanavaniput, eristetyt metalliputket, eristetyt ja eristämättömät komposiittiputket, eristämättömät muoviputket
--	--

### 3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

### 4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

### 5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 350454-00-1104 "Läpivienttiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote"

#### Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-10/0406 (10.05.2021)

#### Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

OIB Itävallan rakennustekninen instituutti

#### Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA Braunschweig, nro 0761

### 6. Ilmoitetut suoritustasot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitetut suoritustasot	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä / Tarkistusmenetelmä
Reaktio paloon	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	Katso ETA-10/0406 (10.05.2021)	EN 13501-2
Vaarallisten aineiden pitoisuus, päästöt ja/tai vapautuminen		EN 16516
Ilmanläpäisevyys		EN 1026
Ilmaääneneristys		EN ISO 10140-1, EN ISO 10140-2, EN ISO 717-1
Kestävyys ja käyttökelpoisuus	Tyyppi Y <sub>2</sub>	EAD 350454-00-1104

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Stefan Juli  
Product Manager  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation

Martin Althof  
Head of Quality  
Business Unit Fire Protection  
Hilti Corporation