

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

Hilti Kaapelimansetti CFS-RCC

Nro Hilti CFS-RCC

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Hilti CFS-RCC

2. Käyttötarkoitus:

Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-20/0990 (28.12.2020)

Kaapeliläpiviennit	Kaapelit, kaapeliniiput, kaapelihyllyt, kaapelikanavat
Putkiläpiviennit	Palavat ja palamattomat putket
Erilaiset läpiviennit	Kaapelit, kaapelihyllyt, muoviputket, metalliputket ja komposiittiputket

3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

EAD 350454-00-1104

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-20/0990 (28.12.2020)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

OIB

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA-Braunschweig, nro 0761

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitetut suoritustasot	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä / Tarkistusmenetelmä
Reaktio paloon	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys	Katso ETA-20/0990 (28.12.2020)	EN 13501-2
Ilmanläpäisevyys		EN 1026
Ilmaääneneristys		EN ISO 717-1, EN ISO 10140
Lämpöominaisuudet		EN 12667
Kestävyys ja käyttökelpoisuus	Tyyppi Z ₂	EAD 350454-00-1104

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:



Stefan Juli
Product Manager
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation



Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Fire Protection
Hilti Corporation