

SUORITUSTASOILMOITUS

asetuksen (EU) nro 305/2011 (rakennustuotteiden asetus) liitteen III mukaisesti

Hilti palokatkomansetti CFS-C P

Nro Hilti CFS-C P

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:

Hilti palokatkomansetti CFS-C P

2. Käyttötarkoitus:

Läpivientitiivisteiden palokatko- ja tiivistystuote, katso ETA-10/0404 (30.4.2015)

Putkiläpiviennit	Muoviputket Komposiittiputket
------------------	----------------------------------

3. Valmistaja:

Hilti Corporation, Feldkircherstrasse 100, 9494 Schaan, Principality of Liechtenstein

4. Suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä:

Järjestelmä 1

5. Eurooppalainen arviointiasiakirja:

ETAG nro 026-1 ja ETAG nro 026-2

Eurooppalainen tekninen arviointi:

ETA-10/0404 (30.04.2015)

Teknisestä arvioinnista vastaava laitos:

OIB Itävallan rakennustekninen instituutti

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

MPA Braunschweig, nro 0761

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Oleellinen ominaisuus	Ilmoitetut suoritustasot	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä / Tarkistusmenetelmä
Reaktio paloon	Luokka E	EN 13501-1
Palonkestävyys		EN 13501-2
Ilmanläpäisevyys	katso ETA-10/0404 (30.4.2015)	Testattu standardin EN 1026 mukaisesti
Vedenläpäisevyys		Testattu standardin ETAG 026-2 mukaisesti
Vaarallisten aineiden pitoisuus, päästöt ja/tai vapautuminen		
Äänenvaimennus		EN ISO 140-3, EN ISO 717-1 ja EN ISO 20140-10
Kestävyys ja käyttökelpoisuus		Z ₂
Muuta		Ei arvioitua suoritustasoa

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Dorothy Wai
Product Manager
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation

Martin Althof
Head of Quality
Business Unit Chemicals
Hilti Corporation